

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

### EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Model przyrządu: Wodomierz WM

*Instrument model: Water meter WM*

2. Producent wyrobu/ **Manufacturer:**

**Apator Powogaz S.A.**

Adres/Address:

ul. Klemensa Janickiego 23/25 60-542 Poznań

Kraj/ Country:

Polska

Telefon/fax: Phone/Fax number:

48 (61) 8 418 101 / 48 (61) 847 01 92

Adres e-mail/ e-mail:

sekretariat.powogaz@apator.com.

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

*This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.*

4. Wodomierz mechaniczny ,wielostrumieniowy typu WM

*Water meter -mechanical ,multi jet type WM*

*klasa temperaturowa: T30, T50/ temperature class T30, T50*

*klasa dokładności: 2/ accuracy class: 2*

*średnica nominalna/nominal diameter:*

DN 15/20 o ciągłym strumieniu objętości: 2,5 m<sup>3</sup>/h i przy H; R=80, R=160

*DN 15/20 with permanent flow rate: 2,5 m<sup>3</sup>/h, H position; R=80, R=160*

DN 20 o ciągłym strumieniu objętości: 4 m<sup>3</sup>/h i przy H; R=80, R=160

*DN 20 with permanent flow rate: 4 m<sup>3</sup>/h, H position; R=80, R=160*

DN 25 o ciągłym strumieniu objętości: 6,3 m<sup>3</sup>/h i przy H; R=80, R=160

*DN 25 with permanent flow rate: 6,3 m<sup>3</sup>/h, H position; R=80, R=160*

DN 25/32 o ciągłym strumieniu objętości: 10 m<sup>3</sup>/h i przy H; R=80, R=160

*DN 25/32 with permanent flow rate: 10 m<sup>3</sup>/h, H position; R=80, R=160*

DN 40 o ciągłym strumieniu objętości: 16 m<sup>3</sup>/h i przy H; R=80, R=160

*DN 40 with permanent flow rate: 16 m<sup>3</sup>/h, H position; R=80, R=160*

Zgodny z typem opisanym w certyfikacie UE nr 142/10-4730 Dodatek 2

wydany 09-02-2017 ważny do 14-03-2020

*According with certificate EU number TCM 142/10-4730 Addition 2*

*issued 09-02-2017 valid until 14-03-2020.*

5. Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

*The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation.*

Wymagania zasadnicze: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych wprowadzające do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 2014/32/UE.

*Essential requirements: The regulation of the Development Minister of 2 June 2016 on requirements for measuring instruments introducing to Polish legislation Directive 2014/32 / EU.*

6. Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub odpowiednich dokumentów normatywnych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku, do których deklarowana jest zgodność:

*References to the relevant harmonised standards or normative documents used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:*

Normy: ISO 4064:2014, OIML R49:2013

*Standards: ISO 4064:2014, OIML R49:2013*

7. System jakości produkcji, kontrola wyrobów finalnych i badania wodomierzy (zał. II moduł D) zostały zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną 1781 SMU w zgodności z Dyrektywą 2014/32/UE (Nr certyfikatu. SK17-QD-SMU003 wydanie 0 wydany 27-10-2017 ważny do 26-10-2020).

*The quality system for production, final product inspection and testing of the water meters (annex II module D) was approved by the Notified Body 1781 SMU in accordance with Directive 2014/32/EU*

*(Document number SK17-QD-SMU003 Revision 0 issued 27-10-2017 valid until 26-10-2020).*


8. Informacje dodatkowe:

*Additional information:*

Poznań dnia: 27.10.2017

Wydanie/edition: 6

Dyrektor ds. Metrologii  
Prokurent



**APATOR**  
POWOGAZ S.A.  
PROKURENT  
DYREKTOR ds. METROLOGII  
*Mięczyśław Ziółtek*