



Informacje podstawowe

Nakładka przeznaczona jest do odczytu wskazań wodomierzy i transmisji danych w standardzie M-Bus. Nakładka umożliwia również wykrywanie i rejestrowanie zdarzeń.

Zbudowana jest na bazie układ mikroprocesorowego, a zastosowanie układu sensorów optycznych, umożliwia między innymi optyczny odczyt danych z wodomierza, rozpoznanie kierunku przepływu wody dzięki czemu odczyt jest w pełni zgodny ze wskazaniami wodomierza. W nakładce wykorzystano optyczną metodę detekcji obrotów wskazówki.



Nakładka APT-MBUS-NA działa w standardzie M-Bus wg normy PN-EN 13757-3. Zastosowanie otwartego standardu przekazywania danych umożliwia pełną kompatybilność z szeroką gamą urządzeń tworzących strukturę zdalnego odczytu i transmisji danych. Nakładki stanowią element zdalnego systemu przekazu danych pomiarowych z wodomierzy.

Wykorzystanie baterii w celu zasilania awaryjnego pozwala na pracę nakładki bez zasilania z magistrali M-Bus do 5 lat.

Cechy szczególne

- Bezingerencyjny i łatwy montaż na wodomierzu – montaż bez ingerencji w cechy legalizacyjne wodomierzy
- Zasilanie podstawowe odbywa się z magistrali M-Bus (moduł pobiera jednostkę obciążeniową $UL = 1,5 \text{ mA}$)
- Zasilanie awaryjne pozwala zapewnić ciągłość pracy w przypadku braku zasilania z magistrali M-Bus
- Odporność na zewnętrzne pole magnetyczne
- Poza danymi podstawowymi z urządzenia można odczytać również szczegóły zdarzeń oraz dokonać konfiguracji urządzenia w podstawowym zakresie, m.in. ustawić progi zdarzeń oraz określić częstotliwość i czas zapamiętywania wskazań.
- Możliwość konfiguracji progów, zdarzeń oraz prędkości transmisji: 300 bod, 2400 bod, 9600 bod
- Żywotność baterii do 10 lat*
- Klasa szczelności IP65
- Wysyłanie danych z wykorzystaniem uniwersalnych pól informacyjnych – możliwość współpracy z uniwersalnymi systemami odczytu.
- Możliwość wykrywania, rejestracji oraz sygnalizacji nieprawidłowości w pomiarze zużycia wody i pracy nakładki za pomocą sygnalizacji zdarzeń
- Kompatybilność z urządzeniami tworzącymi strukturę zdalnego odczytu i transmisji danych pomiarowych w oparciu o protokół komunikacyjny M-Bus

* Żywotność baterii do 10 lat przy podłączeniu nakładki do sieci MBUS

Funkcjonalności urządzenia

- Nakładka wyposażona jest w zegar czasu rzeczywistego, żeby rozsynchronizowanie w skali roku nie przekroczyło 15 minut.
- Urządzenie wyposażone jest w bootloader umożliwiający nadpisanie dowolnego miejsca w pamięci, używany do aktualizacji oprogramowania.
- Urządzenie ma możliwość przechowywania informacji o wartości zużycia wody dla jednego miesiąca. Przechowywana jest również data zapamiętania objętości
- Urządzenie posiada możliwość dwukierunkowej komunikacji zgodnej z normą PN-EN 13757-3. Może ono wysyłać 4 różne struktury danych: parametry podstawowe, szczegóły aktualnych zdarzeń, konfigurację i progi zdarzeń oraz strukturę serwisową.

Typy obsługiwanych wodomierzy

Nakładka może być zainstalowana na liczydłach wodomierzy standardowo przystosowanych do ich montażu. Są to wodomierze z grupy **SV-RTK**: SV-RTK 2,5, SV-RTK 2,5 kompozyt, SV-RTK 4,0, SV-RTK 6,3, SV-RTK 10, SV-RTK 16.

Sygnalizacja zdarzeń

- Wykrycie pola magnetycznego
- Wykrycie silnego oświetlenia
- Odłączenie urządzenia
- Brak przepływu
- Przepływ minimalny
- Przepływ maksymalny
- Przepływ wsteczny
- Wyciek
- Reset procesora
- Błąd wskazówki
- Niskie napięcie baterii
- Awaria detektora


Konfiguracja urządzenia

Aby urządzenie działało prawidłowo należy określić parametry zgodnie z typem wodomierza z jakim nakładka ma współpracować. W aplikacji konfiguracyjnej należy podać następujące parametry:

- Czasu oświetlania wskazówki
- Okresu uśredniania przepływu (AvD)
- Objętości na obrót wskazówki (VperREV)
- Okresu próbkowania wskazówki

Budowa urządzenia

Urządzenie składa się z elektroniki wykonawczej i baterii umieszczonych wewnątrz obudowy z tworzywa sztucznego



Wymiary

h = 44,2 mm; s = 65,5 mm

Masa

0,079 kg

Klasa szczelności

IP 65

Produkt oznaczony znakiem



Dane techniczne



Transmisja

Protokół komunikacyjny	M-Bus
Prędkość transmisji	300, 2400, 9600 [b/s]
Typ transmisji	Dwukierunkowa



Odczyt

Sensor odczytu	optyczny
----------------	----------



Zasilanie i eksploatacja

Zasilanie podstawowe	z magistrali M-Bus
Zasilanie awaryjne	bateria litowa 3,6V
Pojemność baterii	1200 mAh
Żywotność baterii	do 10 lat*



Temperatura pracy

Zakres temperatury pracy	0°C - 60°C
--------------------------	------------



Przewody

Typ przewodu	2-żyłowy
Długość przewodu	1,5m (standard), 3m, 6m

* Żywotność baterii do 10 lat przy podłączeniu nakładki do sieci MBUS

Montaż

Aby zamontować urządzenie należy umieścić nakładkę na wodomierzu i zatrzasnąć. Następnie podłączyć przewody do magistrali M-Bus. W tym przypadku nie ma znaczenia polaryzacja zatem przewody mogą być dowolnie podłączone do magistrali.

Użytkowanie



W trakcie transportu chronić przed uderzeniami i wstrząsami. Ładunek powinien być zabezpieczony przed przemieszczaniem w czasie transportu. Magazynować w temperaturze od 0°C do 25°C.



Zużytych urządzeń nie należy wyrzucać do śmietnika.

Zgodność z normami i przepisami

Urządzenie jest zgodne z: PN-EN 13757-3, 2011/65/UE RoHS, 2014/30/UE EMC, 2014/35/UE LVD.

Bezpieczeństwo

Urządzenie to nie jest wyposażone w żadne elementy, które użytkownik może naprawić sam. Po zamontowaniu urządzenia przez wykwalifikowany personel, nie należy samodzielnie go otwierać. W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia, do wykonywania jakichkolwiek czynności serwisowych uprawniony jest jedynie odpowiednio uprawniony i przeszkolony personel.

W zestawie z urządzeniem znajduje się również bateria litowa. Ten rodzaj baterii oznaczony jest jako niebezpieczny.

Sposób postępowania z bateriami litowymi:

- należy przechowywać w suchych warunkach
- nie należy rozgrzewać do temperatury powyżej 100°C lub wrzucać do ognia
- nie należy doprowadzić do zwarcia
- nie należy otwierać lub uszkadzać
- nie należy ładować
- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

UWAGA! Reklamacje z tytułu gwarancji ważne są jedynie w przypadku, gdy reklamowane części były używane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz gdy były przestrzegane wymagania i wszelkie regulacje techniczne.